



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3 «а»

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ульчскому муниципальному району 682400, с. Богородское, ул. Амурская, 54

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Тахта

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саврасова Д.С. по пожарному надзору от 27.02.2018г № 8, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период «16» марта 2018 года по «16» марта 2018 года

проведена проверка Государственным инспектором Ульчского муниципального района по пожарному надзору ст.лейтенантом внутренней службы Корытко М.А.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Тахта

Расположенное по адресу Хабаровский край, с.Тахта, ул. Школьная, д.11

совместно с Директором МБОУ СОШ с. Тахта Петере Татьяной Георгиевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма-тивного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	На светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года п.42 «в»- Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.08.2018г.	

2.	Огнетушители расположенные в здании школы с истекшим сроком эксплуатации.	Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года п.478- Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	01.08.2018г.	
3	Помещение для хранения спорт инвентаря не защищено автоматической пожарной сигнализацией(отсутствуют датчики).	Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) п.4- В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади помещений кроме помещений с мокрыми процессами(душевые, санузлы и т.д.).	01.08.2018г.	
4	На эвакуационных выходах отсутствуют знаки пожарной безопасности (табл. ВЫХОД).	Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года п.33- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	01.08.2018г.	

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор ОИД по Ульяновскому муниципальному району М.А.Корытко
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)


(подпись)
М.И.И.

« 16 » марта 2018 года

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

 Инспектор Филиппов А. В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » марта 2018 года